

BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

Nr.728 BS / Data emiterii 19.06.2020

Beneficiar / Solicitant : S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L.

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă

APĂ POTABILĂ - valori admise conform Legii 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004 Ordonanța 22/2017

Prelevare: Data prelevării : 16.06.2020 Cerere analiză / Proces verbal nr.106 / 16.06.2020
 Responsabil prelevare : AS. IG. ACULOV MARIUS, P.L.F. SINAIA, D.S.P. PH

Locul prelevării : COMUNA VALEA DOFTANEI

Recepție probe: Data /Ora : 16.06.2020 / 13:30

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 16.06 – 19.06.2020

acreditat
 ÎNCEPUT
 R
 RE
 SR EN ISO/C
 CERTIFICAT D
 LI

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14066 : 2004	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
1397	APA REȚEA VALEA DOFTANEI LICEUL CAROL I CHIUVETA GRUP SANITAR	178	n.m.a.	63	n.m.a.	>200	0	0	0	0	0	-	0	10	-
11:00															
1398	IESIRE STATIE APA FLOREI	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-
11:20															

*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

Observații* :

n.m.a.=nici o modificare anormală ufc=unități formatoare de colonii ml=mililitru

Șef laborator

Dr. MARIANA IRINIA
 Medic primar laborator

Dr. BOLOCAN ADRIANA
 medic specialist
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74067

Responsabil de analiza

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
LABORATOR CHIMIE TOXICOLOGIE**

RAPORT DE INCERCARE

Proba de **APA POTABILA** prelevata de **DSP PRAHOVA – AS. IG. MARIUS ACULOV**
cu P.V.nr. **106**

pe data de **16.06.2020**

Locul recoltarii: **Valea Doftanei**

Determinarile s-au efectuat conform Legii 458/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr Crt.	Locul recoltarii	Clor rezidual liber / total (mg/l) rezultate obtinute cf. proces verbal recoltare	Valoare maxima admisa (mg/l) impuse
199	Liceu Carol I – zda Tesila 1	0,30 / 0,35	0,1 ÷ 0,5
200	lesire statie Florei	0,50 / 0,55	0,1 ÷ 0,5

Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral